



Jelmagyarázat:

- Felület f/h előremenő vezeték
- - - - - Felület f/h visszatérő vezeték
- Vegyiszta szigetelt réz klímacső

Megjegyzés fűtés:

A fűtési hálózat vezetékének Tubulit DG 13mm-es hőszigetelés kerül. A vezetékek felerősítéséhez gumis bilincset kell alkalmazni. Falattöréseknél védőcsövet kell alkalmazni, mely minimum két méterrel nagyobb a hasznoscső méreténél. Csővezetéseket beton tartókhöz rögzíteni tilos. A padlóban haladó vezetékekbe hűtőgázút felvevő ívdarabot kell elhelyezni. A hálózat legelső pontjain üritési lehetőséget, a legfelső pontokon légtelenítési lehetőséget kell biztosítani.

MEGBÍZÓ	Ecsér Nagyközség Önkormányzata 2233 Ecsér Széchenyi út 1.	DÁTUM	2017.05.15.
KÉSZÍTETTE	E6 SYSTEM Kft. 2049 Diósd, Vadrózsa köz 1. www.e6system.hu +36 23 545 088	STATIKUS TERVEZŐ	
RAJZ TÁRGYA	Polgármesteri Hivatal átalakítás és bővítés 2233 Ecsér Széchenyi út 1. hrsz.:469/4	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ	Handa Péter
	Fűtés – Hűtés	VILLAMOS TERVEZŐ	
RAJZ MEGNEVEZÉSE	Földszinti Alaprajz	TERVTÍPUS	KIVETELI TERV
MÉRÉ TARÁNY	1:50	GÉPÉSZ TERVEZŐ	TEGLÁS ZSOLT G-01-15201
RAJZSZÁM	GF-1	GÉPÉSZ TERVEZŐ	ALÁÍRÁS
		GÉPÉSZ MUNKATÁRS	ALÁÍRÁS
		GÉPÉSZ MUNKATÁRS	ALÁÍRÁS